

Radom, dnia 17.01.2023 r.

Zamawiający:

Mazowieckie Samorządowe

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

ul. Świętojerska 9

00-236 Warszawa

Dotyczy: Zapytania ofertowego na budowę i konfigurację ściany wideo oraz dostawę mównicy interaktywnej w sali konferencyjnej w budynku MSCDN Wydział w Radomiu, przy ul. Kościuszki 5a.

Zamawiający w dniu 17.01.2023 r. otrzymał zapytania dotyczące przedmiotowego postępowania, na które udziela odpowiedzi poniżej:

W punkcie drugim w załączniku pierwszym (Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia), wpisaliście Państwo „Montaż paneli z miękkim oświetleniem sceny znajdującej się przed ścianą wideo”. Prosimy o doprecyzowanie tego punktu, jakie panele z miękkim oświetleniem oraz na czym i w którym miejscu powinny być zamontowane?

Uprzejmie informujemy, że przez pkt. 2 „Montaż paneli z miękkim oświetleniem sceny znajdującej się przed ścianą wideo;” rozumiemy system szyn oświetleniowych składający się z dwóch szyn bazowych oraz dwóch jezdnych. System winien być montowany uchwytyami do sufitu. Lampy powinny być zawieszane na wózkach jezdnych.

Lampy do światła miękkiego: panele led o specyfikacji nie gorszej niż Lishuai Soft LED p 1580, minimum 3 sztuki.